

## Resultado de Análisis

**Informe No:** 53.045-1 **FRE 03**

**Muestra de:** Nucleos

**Interesado:** INGENIA STRUCTURAL CO

**Dirección:** CL 105 49E 29 P 2

**Teléfono:** 3175328095

**Procedencia:** BARRANQUILLA

**Contacto que Envía:** Sra. Lucia Torres

**Fecha de Recibo:** 13/08/2025

**Identificación:** ND73

**Registro Laboratorio:** 26409

| Análisis y Expresiones | Resultado | Unidad | Método   |
|------------------------|-----------|--------|----------|
| Contenido de Cemento   | 17,89     | %      | NTC 3726 |

**NOTA:** Los resultados corresponden a la muestra enviada por el interesado

**Aprobada por:** Omar Diaz  
24/08/2025

## Resultado de Análisis

**Informe No:** 53.045-2 **FRE 03**

**Muestra de:** Nucleos

**Interesado:** INGENIA STRUCTURAL CO

**Direccion:** CL 105 49E 29 P 2

**Teléfono:** 3175328095

**Procedencia** BARRANQUILLA

**Contacto que Envía:** Sra. Lucia Torres

**Fecha de Recibo:** 13/08/2025

**Identificacion:** ND63

**Registro Laboratorio:** 26410

| Análisis y Expresiones | Resultado | Unidad | Método   |
|------------------------|-----------|--------|----------|
| Contenido de Cemento   | 27,30     | %      | NTC 3726 |

**NOTA:** Los resultados corresponden a la muestra enviada por el interesado

**Aprobada por:** Omar Diaz  
24/08/2025

## Resultado de Análisis

**Informe No:** 53.045-3 **FRE 03**

**Muestra de:** Nucleos

**Interesado:** INGENIA STRUCTURAL CO

**Dirección:** CL 105 49E 29 P 2

**Teléfono:** 3175328095

**Procedencia:** BARRANQUILLA

**Contacto que Envía:** Sra. Lucia Torres

**Fecha de Recibo:** 13/08/2025

**Identificación:** ND68

**Registro Laboratorio:** 26411

| Análisis y Expresiones | Resultado | Unidad | Método   |
|------------------------|-----------|--------|----------|
| Contenido de Cemento   | 30,35     | %      | NTC 3726 |

**NOTA:** Los resultados corresponden a la muestra enviada por el interesado

**Aprobada por:** Omar Diaz  
24/08/2025

## Resultado de Análisis

**Informe No:** 53.045-4 **FRE 03**

**Muestra de:** Nucleos

**Interesado:** INGENIA STRUCTURAL CO

**Dirección:** CL 105 49E 29 P 2

**Teléfono:** 3175328095

**Procedencia:** BARRANQUILLA

**Contacto que Envía:** Sra. Lucia Torres

**Fecha de Recibo:** 13/08/2025

**Identificación:** ND610

**Registro Laboratorio:** 26412

| Análisis y Expresiones | Resultado | Unidad | Método   |
|------------------------|-----------|--------|----------|
| Contenido de Cemento   | 26,04     | %      | NTC 3726 |

**NOTA:** Los resultados corresponden a la muestra enviada por el interesado

**Aprobada por:** Omar Diaz  
24/08/2025

## Resultado de Análisis

**Informe No:** 53.045-5 **FRE 03**

**Muestra de:** Nucleos

**Interesado:** INGENIA STRUCTURAL CO

**Direccion:** CL 105 49E 29 P 2

**Teléfono:** 3175328095

**Procedencia** BARRANQUILLA

**Contacto que Envía:** Sra. Lucia Torres

**Fecha de Recibo:** 13/08/2025

**Identificacion:** ND613

**Registro Laboratorio:** 26413

| Análisis y Expresiones | Resultado | Unidad | Método   |
|------------------------|-----------|--------|----------|
| Contenido de Cemento   | 37,19     | %      | NTC 3726 |

**NOTA:** Los resultados corresponden a la muestra enviada por el interesado

**Aprobada por:** Omar Diaz  
24/08/2025

## Resultado de Análisis

**Informe No:** 53.045-6 **FRE 03**

**Muestra de:** Nucleos

**Interesado:** INGENIA STRUCTURAL CO

**Direccion:** CL 105 49E 29 P 2

**Teléfono:** 3175328095

**Procedencia** BARRANQUILLA

**Contacto que Envía:** Sra. Lucia Torres

**Fecha de Recibo:** 13/08/2025

**Identificacion:** ND614

**Registro Laboratorio:** 26414

| Análisis y Expresiones | Resultado | Unidad | Método   |
|------------------------|-----------|--------|----------|
| Contenido de Cemento   | 24,59     | %      | NTC 3726 |

**NOTA:** Los resultados corresponden a la muestra enviada por el interesado

**Aprobada por:** Omar Diaz  
24/08/2025

## Resultado de Análisis

**Informe No:** 53.045-7 **FRE 03**

**Muestra de:** Nucleos

**Interesado:** INGENIA STRUCTURAL CO

**Direccion:** CL 105 49E 29 P 2

**Teléfono:** 3175328095

**Procedencia** BARRANQUILLA

**Contacto que Envía:** Sra. Lucia Torres

**Fecha de Recibo:** 13/08/2025

**Identificacion:** ND618

**Registro Laboratorio:** 26415

| Análisis y Expresiones | Resultado | Unidad | Método   |
|------------------------|-----------|--------|----------|
| Contenido de Cemento   | 32,00     | %      | NTC 3726 |

**NOTA:** Los resultados corresponden a la muestra enviada por el interesado

**Aprobada por:** Omar Diaz  
24/08/2025

## Resultado de Análisis

**Informe No:** 53.045-8 **FRE 03**

**Muestra de:** Nucleos

**Interesado:** INGENIA STRUCTURAL CO

**Direccion:** CL 105 49E 29 P 2

**Teléfono:** 3175328095

**Procedencia** BARRANQUILLA

**Contacto que Envía:** Sra. Lucia Torres

**Fecha de Recibo:** 13/08/2025

**Identificacion:** ND53

**Registro Laboratorio:** 26416

| Análisis y Expresiones | Resultado | Unidad | Método   |
|------------------------|-----------|--------|----------|
| Contenido de Cemento   | 35,49     | %      | NTC 3726 |

**NOTA:** Los resultados corresponden a la muestra enviada por el interesado

**Aprobada por:** Omar Diaz  
24/08/2025



## Resultado de Análisis

**Informe No:** 53.045-9 **FRE 03**

**Muestra de:** Nucleos

**Interesado:** INGENIA STRUCTURAL CO

**Direccion:** CL 105 49E 29 P 2

**Teléfono:** 3175328095

**Procedencia** BARRANQUILLA

**Contacto que Envía:** Sra. Lucia Torres

**Fecha de Recibo:** 13/08/2025

**Identificacion:** ND45

**Registro Laboratorio:** 26417

| Análisis y Expresiones | Resultado | Unidad | Método   |
|------------------------|-----------|--------|----------|
| Contenido de Cemento   | 42,00     | %      | NTC 3726 |

**NOTA:** Los resultados corresponden a la muestra enviada por el interesado

**Aprobada por:** Omar Diaz  
24/08/2025

## Resultado de Análisis

**Informe No:** 53.045-10 **FRE 03**

**Muestra de:** Nucleos

**Interesado:** INGENIA STRUCTURAL CO

**Dirección:** CL 105 49E 29 P 2

**Teléfono:** 3175328095

**Procedencia:** BARRANQUILLA

**Contacto que Envía:** Sra. Lucia Torres

**Fecha de Recibo:** 13/08/2025

**Identificación:** ND33

**Registro Laboratorio:** 26418

| Análisis y Expresiones | Resultado | Unidad | Método   |
|------------------------|-----------|--------|----------|
| Contenido de Cemento   | 37,28     | %      | NTC 3726 |

**NOTA:** Los resultados corresponden a la muestra enviada por el interesado

Aprobada por: Omar Diaz  
24/08/2025

## Resultado de Análisis

**Informe No:** 53.045-11 **FRE 03**

**Muestra de:** Nucleos

**Interesado:** INGENIA STRUCTURAL CO

**Direccion:** CL 105 49E 29 P 2

**Teléfono:** 3175328095

**Procedencia** BARRANQUILLA

**Contacto que Envía:** Sra. Lucia Torres

**Fecha de Recibo:** 13/08/2025

**Identificacion:** ND22

**Registro Laboratorio:** 26419

| Análisis y Expresiones | Resultado | Unidad | Método   |
|------------------------|-----------|--------|----------|
| Contenido de Cemento   | 35,53     | %      | NTC 3726 |

**NOTA:** Los resultados corresponden a la muestra enviada por el interesado

**Aprobada por:** Omar Diaz  
24/08/2025

## Resultado de Análisis

**Informe No:** 53.045-12 **FRE 03**

**Muestra de:** Nucleos

**Interesado:** INGENIA STRUCTURAL CO

**Dirección:** CL 105 49E 29 P 2

**Teléfono:** 3175328095

**Procedencia:** BARRANQUILLA

**Contacto que Envía:** Sra. Lucia Torres

**Fecha de Recibo:** 13/08/2025

**Identificación:** ND16

**Registro Laboratorio:** 26420

| Análisis y Expresiones | Resultado | Unidad | Método   |
|------------------------|-----------|--------|----------|
| Contenido de Cemento   | 37,87     | %      | NTC 3726 |

**NOTA:** Los resultados corresponden a la muestra enviada por el interesado

Aprobada por: Omar Diaz  
24/08/2025